

Affaire suivie par :

Thierry Durant

Tel : 03 44 89 61 38

Destinataires

MONSIEUR LE PRESIDENT - SYND DES EAUX DU PLATEAU DU THELLE
MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE NEUILLY-EN-THELLE
MONSIEUR LE DIRECTEUR - SUEZ
MONSIEUR LE DIRECTEUR - DDASS DU VAL D'OISE

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé, dans le cadre du contrôle sanitaire, sur l'unité de gestion de :

PLATEAU DU THELLE

Prélèvement	00110132	Commune	NEUILLY-EN-THELLE
Unité de gestion	0123 PLATEAU DU THELLE	Prélevé le :	lundi 14 mai 2018 à 10h40
Installation	UDI 000815 PUISEUX LE HAUBERGER	par :	LDAR
Point de surveillance	P 0000001143 CENTRE VILLE	Type visite :	D1
Localisation exacte	BAR TABC L'ESPRIT DE FAMILLE ROBINET MITIGEUR DU BAR		

Mesures de terrain

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Température de l'eau	17	°C				25.00
Température de mesure du pH	17	°C				
PH	7.3	unité pH			6.50	9.00
Chlore libre	0.33	mg(Cl ₂)/L				
Chlore total	0.34	mg(Cl ₂)/L				

Analyses laboratoire

Type del'analyse : 060D1_2 Analyse effectuée par : LDAR DE L'AISNE 0204
Code SISE de l'analyse : 00110283 Référence laboratoire : H_CS18.5458.1

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Aspect (qualitatif)	0	X				
Couleur (qualitatif)	0	X				
Odeur (qualitatif)	0	X				
Turbidité néphélobimétrique NFU	<0.30	NFU				2.00
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	10	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	0	n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	0	n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml -MF	0	n/(100mL)		0		
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
PH	7.8	unité pH			6.50	9.00
MINERALISATION						
Conductivité à 25°C	685	uS/cm			200.00	1100.00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH ₄)	<0,050	mg/L				0,10
Nitrates (en NO ₃)	26.7	mg/L		50.00		
Nitrites (en NO ₂)	<0.010	mg/L		0.50		
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL						
Température de mesure du pH	21,8	°C				

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00110132)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Signé à Beauvais le 20 juin 2018

Pour le Directeur
L'ingénieur d'Etudes Sanitaires

J.Lejeune